



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle

zákona č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování shody 3) odpovídající Směrnici č. 89/106/EHS – CPD

Prohlášení vydává výrobce:

název : TEROVA, spol. s r.o.
sídlo : Rochovská 761/9, 198 00 Praha 9
IČO / DIČ : 25947516 / CZ – 25947516
Zápis v OR : KS Hradec Králové , oddíl C, vložka 16862

Výrobky:

Název výrobku	Typové označení
Čistírny odpadních vod	TEROVA (řada D5 – D50)

Popis a účel použití : Biologická aktivační čistírna odpadních vod pro 2 – 50 EO

■ **Materiál:** polypropylen

Čistírny odpadních vod TEROVA slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění a jsou navrhovány individuálně dle konkrétních podmínek na místě budoucího osazení čistírny.

Čistírny odpadních vod jsou tvořeny plastovou nádrží, která je příčkou rozdělena na jednotlivé funkční prostory a technologickým vstrojením (dmychadlo, provzdušňovače, hydraulicko-pneumatické čerpadla, rozvod vzduchu, el. rozvaděč

Posouzení shody a certifikaci výrobku provedl:

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

PROTOKOLEM č. 090-035647 o ověření shody typu výrobku čistírny odpadních vod typová řada TEROVA a **STAVEBNĚ TECHNICKÝM OSVĚDČENÍM** na výrobek Čistírny odpadních vod typová řada TEROVA.

Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace:

ČSN EN 12566-3+A2 Malá čistírny odpadních do 50 ekvivaletních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo n místě montované domovní čistírny odpadních vod. ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 50 ekvivaletních obyvatel. ČSN EN 60204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů Část 1: Všeobecné požadavky.

Výrobce dále prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost:

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh a technickou dokumentaci a s požadavky výše uvedených technických předpisů a norem.

Identifikace prohlášení o shodě

číslo vydání: II.
datum vydání: 20.4. 2016
místo vydání: Praha
jméno odpovědné osoby: Pavla Těrová

 **TEROVA s.r.o.**
Rochovská 761/9, 198 00 Praha 9
provozovna - zasilací adresa:
549 64 Bezděkov nad Metují 81
IČO 25947516 DIČ CZ25947516
mob. 731 448 033, terova@terova.cz



sídlo firmy :

Terova, s.r.o.

Rochovská 761/9

198 00 Praha 9 - Hloubětín

provozovna - zasilací adresa :

Terova, s.r.o.

Bezděkov nad Metují 81

549 64 Bezděkov nad Metují

kontakt :

+420 491 543 925, 731 448 033

terova@terova.cz

www.terova.cz